

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, 9/1, каб. 300
(место составления акта)

“ 11 ” января 20 18 г.
(дата составления акта)
11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица

№ 727

По адресу: Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Петра Ильичева, 59.
Юридический адрес юридического лица: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, 59).

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю от 30.11.2017 № 727.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена: плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 общеразвивающего вида»


(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 07 ” декабря 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 11 января 20 18 до 11 час. 00 мин. ²⁰ дней
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, фактически затраченных часов – 15 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): заведующая Николаиди Наталья Валентиновна 01.12.2017 в 10-06. ✓ 

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Красильникова Татьяна Владимировна, с привлечением в качестве экспертов следующих лиц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»: Е.В. Варады – врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Е.В. Кузнецовой – заведующей лабораторией радиационных и физических факторов, Л.Н. Жунда – заведующей санитарно-гигиенической лабораторией, Л.И. Новикович – заведующей бактериологическим отделением, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202.

При проведении проверки присутствовали: заведующая Николаиди Наталья Валентиновна.

Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 5.1 – в спальнях 2-ой младшей группы № 1, подготовительной группы № 2, подготовительной группы № 1, 2-ой младшей группы № 2; в спальне и раздевальной 1-ой младшей группы № 2; в раздевальной, групповой и спальне средней группы № 2 стены оклеены бумажными обоями; в туалете и умывальной зоне подготовительной группы № 1 стены на половину побелены, побелка местами отслоилась и имеются следы потеков; на пищеблоке в кладовой с холодильным

оборудованием стены выложены кафелем, имеющим трещины, что не допускает качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию;

- п. 5.4 - в туалете и умывальной зоне подготовительной группы № 1 потолки побелены, при требовании что потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха окрашиваются влагостойкими материалами;

- абз. 1 п. 5.5 – в спальне 2-ой младшей группы № 1 пол застелен линолеумом, который неплотно прилегает к друг другу в местах стыка; в туалете и умывальной зоне 2-ой младшей группы № 1 пол выложен кафелем, имеющим трещины; при входе в среднюю группу № 1 пол застелен линолеумом, имеющим дыры, также отсутствуют участки плинтуса; в умывальной зоне подготовительной группы № 2 пол выложен кафелем, имеющим трещины; в спальне старшей группы № 1 пол застелен линолеумом, имеющим дыры и неплотно прилегает к друг другу в местах стыка; в туалете подготовительной группы № 1 пол выложен кафелем, который окрашен, краска местами отслоилась; в спальне подготовительной группы № 1 пол застелен линолеумом, который неплотно прилегает к друг другу в местах стыка; в буфетной и групповой 2-ой младшей группы № 2 пол застелен линолеумом, имеющим дыры; в групповой и спальне 2-ой младшей группы № 2 пол застелен линолеумом, который неплотно прилегает к друг другу в местах стыка; в буфетной 1-ой младшей группы № 1 пол застелен линолеумом, на котором отсутствуют плинтуса; в спальне и раздевальной 1-ой младшей группы № 1 пол застелен линолеумом, который неплотно прилегает к друг другу в местах стыка; у окна в спальне и при входе в 1-ую младшую группу № 2 отсутствуют плинтуса; в буфетной и групповой 1-ой младшей группы № 3 пол застелен линолеумом, который неплотно прилегает к друг другу в местах стыка; в прачечной и на пищеблоке пол выложен кафелем, имеющим трещины, что не позволяет качественно проводить обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов;

- абз. 1 п. 7.3 - световые проемы в спальнях подготовительной группы № 1, 1-ой младшей группы № 1, 1-ой младшей группе № 2 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (нарушение устранено в ходе проверки);

- п. 8.3 – в туалетных помещениях подготовительной группы № 2 и старшей группы № 2 отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов;

- п. 13.13 – на пищеблоке (таз), в подготовительной группе № 2 (кастрюля «Салат»), в подготовительной группе № 1 (кастрюля 1-ое блюдо), в средней группе № 2 (кастрюля 2-ое блюдо) используется посуда с поврежденной эмалью (нарушение устранено в ходе проверки);

- п. 15.13 - в вывешенных ежедневных меню в старшей группе № 2, подготовительной группе № 2 и старшей группе № 1, не указаны объемы порции (нарушение устранено в ходе проверки).

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

- п. 3.3.1, п. 61 таблицы 2 - уровень искусственной освещенности:

- в раздевальной средней группы № 1 в точках 4, 5, 6 составляет 142 Лк (с учетом неопределенности измерений +/- 8% 131-153 Лк) и занижен на 47-69 Лк, при нормируемом показателе 200 Лк;

- в раздевальной подготовительной группы № 2 в точках 1, 2, 3 составляет 172 Лк (с учетом неопределенности измерений +/- 8% 158-186 Лк) и занижен на 14-42 Лк, при нормируемом показателе 200 Лк.

СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»:

- п. 3.5 – не осуществляются плановые обследования на заселенность членистоногими с кратностью не менее 2 раз в месяц (документы не представлены).

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:

- приложение № 1 у сотрудников отсутствуют сведения по вакцинации:

* Березовской Ю.В., Бизяевой Н.А., Буровой В.А., Главинш Н.А., Ишмуратовой В.В., Карпенко Е.В., Козловой Е.В., Колтуновой Е.К., Лебедевой Т.А., Луговой Н.В., Мальцевой Е.С., Мериновой С.А., Новичковой Н.А., Пеньковой Е.Н., Рясной В.И., Соколовой А.П., Шкодиной Л.В., Маме-

довой Р.В., Рыбаковой Н.В., Ярской Е.Г., Лиходед Л.В., Узун А.П. отсутствуют сведения о вакцинации против кори,

* Мамедовой Р.В., Лиходед Л.В. отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита «В».


СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»:

- п. 4.11 – не осуществляется контроль за своевременным прохождением сотрудниками – Березовской Ю.В. и Ишмуратовой В.В. профилактических осмотров на туберкулез.

Ответственность за выявленные нарушения требований санитарного законодательства возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» и на должностное лицо заведующую МБДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» Николаиди Наталью Валентиновну.

Запись в Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя, юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.


(подпись проверяющего)


(подпись индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, законного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы*:

- выписка ЕГРЮЛ, протокол проведения измерений физических факторов от 13.12.2017, протокол измерений освещенности от 18.12.2017 № 1102 с гигиенической оценкой, предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства от 11.01.2018 № Н-1.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Т.В. Красильникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” января 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)